



সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

প্রিলিপাল অফিস, বিনাইদহ

নং-প্রিআবি/উন্নয়ন/গ্যাস সিলিঙ্গার/

তারিখ- ১১-১০-২০১৮

ইনকর্পোরেশন টেকনোলজি ডিভিশন (সার্ভিস)	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, মুন্ডা	ফোন: ০২৫১-৬২৪০৮, ৬২৯১১
চারিথ ২।।।।।	পুরুষ.....	Fax: ০২২১-৬২৪০৮
ঠিক়ি: ১৭/৩, মেগাপ্লাট, প্রম্বনান্ত, ঢাকা	E-mail No.: jhenidah po @sonalibank.com.bd	sbl 24000@gmail.com
১. উপর্যুক্ত কর্তৃত ২. আবাস করণ ৩. দ্রুত জৰাব দিন ৪. নথিচুক্ত করণ ৫. প্রয়োজনীয় প্রয়োগ দিন ৬. দিনের ১০:০০ মিনিয়ুট কর্তৃত		
টেক্সার বিজ্ঞপ্তি		
চেপুটি জেনারেল ম্যানেজার		

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিলিপাল অফিস, বিনাইদহ ও এর আওতাধীন ২৩ টি শাখার ব্যবস্থত ৭৪ টি অফিস এভ ই ড্রাইকার্বোনেট টাইপ অগ্নিবিপক্ষ যন্ত্রের গ্যাস পুনৰ্ভৱন এর দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্র সমূহ অবশ্যই স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রাতে সীলনে হস্তকৃত থামে আগামী ১০-১১-২০১৮ তারিখ বিকাল ৩:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নস্থানকারীর কার্যালয়ে রাফিক্ত টেক্সার বাজে জমা দিতে হবে।

শর্তাবলোঁ

- ০১। পুনৰ্ভৱনের কাজে ব্যবস্থত কেমিক্যাল বিষ মুক্ত, নিরাপদ, শ্বাসরোধক নয়, ও আবক্ষ স্থানে ব্যবহার উপযোগী এবং আবহাওয়া ও আর্দ্ধতা নিরোধক হতে হবে।
- ০২। এই কেমিক্যালের গুণগত মান সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞান গবেষণাগারে বি,সি,এস,আই আৱ হতে পরিষ্কৃত ও অনুমোদিত হতে হবে। (প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে)।
- ০৩। পুনৰ্ভৱনকৃত যন্ত্রের কেমিক্যালের ওজন ৫(পাঁচ) কেজি হতে হবে।
- ০৪। পুনৰ্ভৱনের পর হতে অগ্নিবিপক্ষ যন্ত্রগুলি ১(এক)বছরের কেমিক্যালের কার্যকরী ক্ষমতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যন্ত্রগুলির কোন অঞ্চল দেখা দিলে তা সরবরাহ কারীকে নিজ খরচে অম্বটিমুক্ত করে দিতে হবে।
- ০৫। অগ্নিবিপক্ষ যন্ত্রগুলি ব্যবহারের নিয়মাবলী বাংলায় যন্ত্রের গায়ে লেখাসহ মেয়াদ উভীনের তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।
- ০৬। যন্ত্রগুলি পুনৰ্ভৱনের পর সংশ্লিষ্ট অফিসের সঙ্গে জনক প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পরই কেবল যন্ত্রগুলি গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং পরবর্তীতে নিয়মাবলুয়ারী এর বিল পরিপোধের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ০৭। কার্যালয়ে প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অগ্নিবিপক্ষ যন্ত্রগুলি নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট শাখায় গমন পূর্বক শাখা ম্যানেজারের / সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গ্যাস পুনৰ্ভৱন করতে হবে।
- ০৮। কোন কারন দর্শনো ব্যতিরেকে টেক্সার বিজ্ঞানিতির শর্তাবলী সম্পূর্ণরূপে বাতিল, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার ক্ষমতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করেন।

স্ব/-

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)

এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ইন-চার্জ)

অন্তিমিঃ সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলো ৪-

- ১। জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস, পুলনা।
- ২। চেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ইনকর্পোরেশন টেকনোলজী ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
তাদেরকে অত্য দরপত্রান্বন্ত সোনালী ব্যাংকের ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।
- ৩। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড।
- ৪। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিলিপাল অফিস, বিনাইদহ এর নোটিশ বোর্ড।
- ৫। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বিনাইদহ শাখা, বিনাইদহ এর নোটিশ বোর্ড।
- ৬। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, মাওরা শাখা, মাওরা এর নোটিশ বোর্ড।

এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (ইন-চার্জ)